

# Klasy reakcji na ogień wg. EN 13501-1

Określenia dotyczące palności stosowane w rozporządzeniu		Klasy reakcji na ogień zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1
Niepalne		A1; A2-s1, d0; A2-s2, d0; A2-s3, d0;
		A2-s1, d1; A2-s2, d1; A2-s3, d1; A2-s1, d2; A2-s2, d2; A2-s3, d2;
	niezapalne	B-s1, d0; B-s2, d0; B-s3, d0; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2;
Palne	trudno zapalne	C-s1, d0; C-s2, d0; C-s3, d0; C-s1, d1; C-s2, d1; C-s3, d1; C-s1, d2; C-s2, d2; C-s3, d2; D-s1, d0; D-s1, d1; D-s1, d2;
	łatwo zapalne	D-s2, d0; D-s3, d0; D-s2, d1; D-s3, d1; D-s2, d2; D-s3, d2; E-d2; E; F
Niekapiące		A1; A2-s1, d0; A2-s2, d0; A2-s3, d0; B-s1, d0; B-s2, d0; B-s3, d0; C-s1, d0; C-s2, d0; C-s3, d0; D-s1, d0; D-s2, d0; D-s3, d0;
Samogasnące		co najmniej E
Intensywnie dymiące		A2-s3, d0; A2-s3, d1; A2-s3, d2; B-s3, d0; B-s3, d1; B-s3, d2; C-s3, d0; C-s3, d1; C-s3, d2; D-s3, d0; D-s3, d1; D-s3, d2; E-d2; E; F

## Norma PN-EN 13501-1

Stosowane w Rozporządzeniu określenia:

niepalny, **niezapalny**, **trudno zapalny**, łatwo zapalny, niekapiący, samogasnący, intensywnie dymiący

odpowiadają **Klasom reakcji na ogień**, zgodnie z Polską Normą **PN-EN 13501-1**, (tożsama z normą europejską EN 13501)

„Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”,

**przytoczonym w prawej kolumnie tabeli obok.**

Zródło:

**Tabela 1, Załącznik 3,**  
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I  
BUDOWNICTWA  
z dnia 14 listopada 2017 r.  
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków  
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich  
usytuowanie.